


"Overzicht meetresultaten akoestische gordijnen (150% vloeite)"

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Alfabel 150	0,49	0,69	0,67	0,78	0,75	0,72
Briobel 150	0,48	0,67	0,61	0,49	0,3	0,16
Sonobel 150	0,47	0,78	0,82	0,88	0,95	1,22
Velubel 150	0,5	0,75	0,78	0,89	0,95	1,18



TYPE	Alphaw.	Klasse
Alfabel 150	0,75	C
Briobel 150	0,3	D
Sonobel 150	0,9	A
Velubel 150	0,85	B