




Overzicht meetresultaten akoestische gordijnen zonder vloeite.

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Nuvobel_100	0,49	0,69	0,67	0,78	0,75	0,72
Servobel_100	0,40	0,55	0,60	0,65	0,65	0,60
Sonobel_100	0,46	0,62	0,75	0,73	0,80	0,82
Triobel_100	0,42	0,65	0,70	0,74	0,83	1,00
Alfabel_100	0,46	0,56	0,51	0,38	0,42	0,62
Briobel_100	0,41	0,53	0,54	0,42	0,25	0,19



Meting te KU Leuven
Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming